


tem. ozemljilo Rf 30x3,5mm
križna-vezna sponka
nova strelovodna instacija prizidka Al Ø10
obstoječi strelovod

| | |
|---|---|
| A | Rf 30x3,5mm |
| B | Al žica Ø8/10 mm |
| MS | merilna sponka |
| J | križna-vezna sponka |
| L | lovilna palica dolžine 1m |
| M | mehanska zaščita |
| Z | žlebna sponka |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt | NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME | Št. projekta | 1711/20 |
| | | Št. načrta | 22-20 |
| | | Št. risbe | 18 |
| Vsebina risbe | SEVERNA FASADA STRELOVOD-OZEMLJITVE | Faza | PZI |
| | | List | 1 |
| | | Listov | 1 |
| Investitor | SIMBIO, d.o.o. Teharska cesta 49, 3000 Celje | | |
| Objekt | PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE RCERO CELJE - UMESTITEV DVIGALA | | |

| | | Ident. št. | Podpis |
|---|---|---|---|
| Datum | JUNIJ 2020 | | |
| Vodja projekta | Miha Prosen, m.i.a. | ZAPS 1695 A | |
| Odg. Projektant | Evgen Konušek, udie | IZS E-1525 | |
| Projektant | V. Goste, udie | | |


ELEK
*Evgen Konušek s.p.,*
*Škalce 22, 3210 Slov. Konjice*
*GSM: 041 352 087*
*E-MAIL: evgenkonusek@siol.net*